



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

26 01 2012 № 135-03/368

На № 131 от 07.12.2011

Директору

Учебно-оздоровительного центра  
«Оксиджен-Урал»

А.С.Утёмову

ул. Парниковая, д.12-150,  
г. Екатеринбург, 620135

Сообщаю, что применение аппарата для приготовления пенных кислородных коктейлей «Здоровье», изготовленного по ТУ 5131-001-0165254939-2011, в помещениях образовательных учреждений допускается при условии соблюдения положений руководства по эксплуатации аппарата и п.п. 665, 666 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

Вместе с тем для исключения образования пожароопасной среды и изоляции ее от источника зажигания необходимо соблюдать требования ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов